

平成23年10月20日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	東下第31号 烏屋野排水区枝線 620-1～620-3 下水道工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
1. 施工 第0-0027号内訳表の配管工及び普通作業員は、別紙貼付資料の1.簡易ウエル材料表の通り 配管工0.645人 普通作業員0.761人の計上とされますので、ご精査願います。	
2. 施工 第0-0028号内訳表の小型うず巻ポンプ1日の単価は、別紙貼付資料の2.小型うず巻ポンプ(呼水式片吸込型)1日当り単価の通りの計上とされますので、ご精査願います。	
回 答	
1. 本工事は、道路改良工事に伴う水道・ガスとの競合工事であり、簡易ウエル配管工の歩掛については、水道・ガス工事の施工分を控除し積算を行っています。	
2. 小型うず巻ポンプ(呼水式吸込形)は、ポンプ2台分の損料単価で積算しております。	