

平成25年8月20日

## 疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	江建第215号 小阿賀野川河川公園小阿賀野橋周辺地区整備工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>施設整備 園路広場工 コンクリート系舗装 公園コンクリート舗装 コンクリート舗装 t=100（施工第0-0014号内訳表）について。</p> <p>施工第0-0014号内訳表の中に記載されている「コンクリート舗装工（材料）厚さ0.1mAs 中間層無」（施工第0-0017号内訳書）で「アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用」が計上されていますが、「As 中間層無」と内訳書に記載があり、図面上にもアスファルト乳剤の使用が必要と思われる記載が無いので、「アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用」は0円計上で良いのではないのでしょうか。</p> <p>この場合、予定価格での積算では「コンクリート舗装 t=100」の単価が4,554円/m<sup>2</sup>となっていると思われませんが、疑義に上げているアスファルト乳剤を0円計上とした場合、4,434円/m<sup>2</sup>になり、単価の差が120円/m<sup>2</sup>で数量が180m<sup>2</sup>なので直接工事費は21,600円低く算出されると思われます。</p> <p>工事価格に直しますと、予定価格が15,542,000円で開示されていますが、予定価格15,514,000円になるのではないのでしょうか。</p> <p>ご査収くださいますようお願いいたします。</p>	
回	答
<p>上記の疑義内容については、積算基準〔1 一般土木〕第IV編 道路 IV-1-⑤-4 (2)コンクリート舗装工（材料）の(注)3に記載のとおりです。</p>	