

平成29年3月23日

## 疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	下管第51号 山田雨水ポンプ場放流渠他工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>施工第48号内訳表のラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型（第1次基準値）16tの運転単価について</p> <p>ラフテレンクレーンの単価は、質問回答より「コード一覧による運転単価」であり、SKコードであるため、運転労務数量、燃料消費量を積算基準[5建設機械損料表]により決定します。</p> <p>また、設計書の内訳表では、ラフテレンクレーンは、SK0403014のコードがついており、添付資料機械機具損料の標準積算システム機械コード番号と一致するため、機械損料を使用した運転単価とおもわれます。（なお、ラフテレンクレーン16t吊が賃料の場合は、コードがTLC1130004になります。）</p> <p>よって、ラフテレンクレーンの運転単価は損料であり、労務、燃料、機械損料を合計した63,160円（別紙参照）になります。</p> <p>新潟市の積算は、ラフテレンクレーンの単価が機械損料のみの計上ではないでしょうか。ラフテレンクレーンの賃料は労務費、燃料費が含まれておりますが、ラフテレンクレーンの機械損料単価は、労務費、燃料費は含まれておらず、計上しなければ誤りとなります。精査をお願いします。</p>	
回 答	
<p>鋳鉄管布設工吊込み据付工（施工第0-0048号内訳表）のラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]の単価については、労務、燃料、機械損料を合計した運転単価としていますが、積算書において運転単価（日）と表記していたにもかかわらず、運転単価（時間）の金額を計上していたため、誤った工事価格となっていました。</p>	

平成29年3月23日

## 疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	下管第51号 山田雨水ポンプ場放流渠他工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
ラフテレークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型（第1次基準）16t吊の運転単価	
<p>施工第48号内訳表のラフテレークレーンについて、賃料であればコードがTLC1130004になると思われませんが、今回はSK0403014であるため損料と思われます。</p> <p>市の積算では、ラフテレークレーンの労務費・燃料費の計上がなく機械損料のみの計上ではないでしょうか。</p> <p>機械損料には、労務費・燃料費が含まれていませんので、計上していなければ違算となります。</p> <p>また、労務費・燃料費を計上すると予定価格に影響すると思われます。</p> <p>以上、ご確認をお願い致します。</p>	
回 答	
鋳鉄管布設工吊込み据付工（施工第0-0048号内訳表）のラフテレークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕の単価については、労務、燃料、機械損料を合計した運転単価としていますが、積算書において運転単価（日）と表記していたにもかかわらず、運転単価（時間）の金額を計上していたため、誤った工事価格となっていました。	