疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名 下管第8号 山田雨水ポンプ場放流渠他工事

疑義内容(市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目)

施工第97号内訳表のパイプサポート支保について

パイプサポート支保の本工事での総設置数量は42空㎡であり、土木積算基準に 記載の40空㎡以下の小規模補正は適用されないと思われます。

また、小規模補正を適用するとしても、土木積算基準 (II-5-9-7) 歩掛表 (表3.2) において基準数量を $102m^3$ 当りとする記載がありますが、新潟市の貸与資料においては基準数量が $1002m^3$ 当りとなっております。

この歩掛内容次第では、最低制限価格に影響が出ると思われますのでご精査をお願い致します。

回答

本工事は、施工第 97 号内訳表の条件に記載のとおり、総設置数量 40 空㎡以下の小規模歩掛を適用しております。

また、基準数量の違いによる工事価格の相違はありませんでした。

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名 下管第8号 山田雨水ポンプ場放流渠他工事

疑義内容(市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目)

施工第 0123 号及び 0127 号内訳表内の「六価クロム溶出試験」は、備考欄に「諸経費の対象としない」と記載があり、この場合の積算価格は税抜「92,010,000円」となり当社はその様に積算しました。

当該項目を「諸経費の対象としている」とした場合の積算価格は税抜「92,040,000 円」となり公表された予定価格と同額になります。

市の積算等に誤りがあると思われます。確認をお願いします。

回答

施工第 0123 号及び 0127 号内訳表内の「六価クロム溶出試験」につきましては、 諸経費対象外として積算しております。