

平成 27 年 12 月 11 日

西下第 21 号
入札参加業者 各位

西部地域下水道事務所
西区総務課

積算内容について（お知らせ）

西下第 21 号 五十嵐排水区第 1 分区五十嵐 2 の町第 3 マンホールポンプ設備工事について、下記のとおり積算しております。積算にあたってはご注意ください。よろしくお願いたします。

記

1. 「特記仕様書」の第 2 章第 1 節 2. 機器仕様の（1）形状について、「着脱式水中汚水汚物ポンプノンクログタイプ」と記載されておりますが、「着脱式水中汚水汚物ポンプノンクログスクリープンプ（スカム対策あり）」に訂正いたします。（別紙 1 を参照）
2. 設計書の別紙明細書第 1 号の水中汚水ポンプの品種について、「ノンクログ型」と表記しておりますが、「ノンクログスクリープンプ（スカム対策あり）」にて積算しています。
3. 設計書の機械設備図（参考図 1）のポンプの仕様について、「着脱式水中汚水汚物ポンプ（ノンクログ型）」と表記しておりますが、「着脱式水中汚水汚物ポンプ（ノンクログスクリープンプ）」に訂正いたします。（別紙 2 を参照）