

令和2年3月17日

建一第103号入札参加申請者 各位

建築部公共建築第1課  
西蒲区地域総務課

建一第103号 中之口体育館屋根箱樋改修工事の積算内容について（お知らせ）

令和2年3月3日公告の「建一第103号 中之口体育館屋根箱樋改修工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意くださいませう、よろしくお願ひします。

記

1. 工事設計書（建築工事-1. 屋根箱樋改修工事-2. 防水工事）

設計書では「t30+t10」と記載しておりますが、下記のとおり「t30+t12」で積算しております。

平面 耐火野地板2枚張り	t30+t10	➔	平面 耐火野地板2枚張り	t30+t12
立上り面 耐火野地板2枚張り	t30+t10		立上り面 耐火野地板2枚張り	t30+t12
修正前			修正後	

2. 設計図面

【A-6・A-8・A-10・A-12・A-13・A-14】

耐火野地板2枚張り(t30+t10)を耐火野地板2枚張り(t30+t12)へ修正し掲載いたしました。