

令和 7年 3月 6日

新潟市建設工事入札参加者 各位

東 部 地 域 下 水 道 事 務 所
財 務 部 契 約 課

「6 災第 278 号 【災復】西部処理区（西 27）下水道災害復旧工事」
の積算内容について（お知らせ）

「6 災第 278 号 【災復】西部処理区（西 27）下水道災害復旧工事」の積算内容について
下記のとおりお知らせします。

積算にあたっては、ご注意くださいますよう、よろしくお願いたします。

記

1. 土留支保工(軽量金属支保工)延長 118.91m の施工第 0-0024 号内訳表における、積算条件の設置段数(掘削深)について、正しくは2段(3.5m以下)とすべきところ、1段(2.0m以下)となっています。積算にあたっては、積算書のとおり1段(2.0m以下)で積算してください。
2. 土留支保工(軽量金属支保工)延長 118.91m の施工第 0-0025 号内訳表における、積算条件の設置段数(掘削深)について、正しくは2段(3.5m以下)とすべきところ、1段(2.0m以下)となっています。積算にあたっては、積算書のとおり1段(2.0m以下)で積算してください。

上記1および2については、契約後に設計変更協議の対象とします。