

平成29年度耐震改修状況の結果について（南区）

平成30年4月現在

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。  
 ※ 構造（「R」＝「鉄筋コンクリート造」、 「S」＝「鉄骨造」、 「W」＝「木造」）

凡例   耐震性のある建物   耐震化の必要がある建物

学校名	棟名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積(㎡)	耐震状況	診断結果I s値	補強後I s値	改修状況等
新飯田小学校	管理・普通教室棟	校舎	R	2	S54年03月	873	耐震性あり	0.90		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S54年03月	461	耐震性あり	0.90		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S54年07月	567	耐震性あり	0.18	0.78	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	H20年08月	243	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
茨曾根小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	S56年03月	1,340	耐震性あり	1.08		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S56年03月	502	耐震性あり	1.08		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S56年08月	802	耐震性あり	0.34	0.72	補強済み
庄瀬小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H9年02月	3,255	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H9年12月	864	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	R	2	H9年02月	216	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小林小学校	特別教室棟	校舎	R	2	S57年03月	669	耐震性あり	1.24		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S58年03月	1,449	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S62年12月	258	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	H4年11月	516	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	S58年03月	266	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S58年03月	860	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
白根小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S54年03月	522	耐震性あり	0.64	0.87	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	1,140	耐震性あり	0.64	0.87	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	1,592	耐震性あり	0.50	0.89	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S55年03月	2,437	耐震性あり	0.49	0.82	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S55年09月	1,359	耐震性あり	0.09	0.79	補強済み
臼井小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H6年12月	2,007	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	H6年12月	1,537	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H7年08月	1,125	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H7年08月	411	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
大鷲小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S56年03月	1,175	耐震性あり	0.74		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S56年03月	818	耐震性あり	0.76		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	3	S57年03月	1,298	耐震性あり	0.75		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	S57年03月	302	耐震性あり	0.75		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S58年03月	1,002	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
根岸小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H1年12月	832	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	2	H6年03月	445	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H19年07月	2,253	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H20年03月	975	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
大通小学校	普通教室棟	校舎	R	2	S54年03月	879	耐震性あり	0.92		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	2	S54年03月	513	耐震性あり	0.92		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	2	S63年03月	342	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	昇降口	校舎	R	2	S54年03月	322	耐震性あり	0.47	0.75	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	1	S54年03月	322	耐震性あり	0.95		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S54年06月	827	耐震性あり	0.20	0.78	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	2	H4年02月	684	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	2	H9年02月	604	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
味方小学校	普通教室棟	校舎	R	1	S49年03月	395	耐震性あり	0.79		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	2	S49年03月	378	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	S50年03月	565	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	2	S50年03月	658	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S50年03月	1,214	耐震性あり	0.54	0.78	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	1	S50年03月	215	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	S50年06月	689	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S57年12月	305	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
月瀧小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H19年02月	3,177	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	H19年02月	950	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
白南中学校	管理・普通教室棟	校舎	R	3	H15年01月	1,101	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H15年01月	1,823	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	H15年01月	1,547	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H15年01月	1,462	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	R	2	H15年01月	257	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	R	2	H15年01月	429	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

平成29年度耐震改修状況の結果について（南区）

平成30年4月現在

凡例  耐震性のある建物  耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果   s値	補強後   s値	改修状況等
白根第一中学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S50年03月	1,675	耐震性あり	0.38	0.78	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S50年03月	1,540	耐震性あり	0.18	0.72	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S50年03月	1,194	耐震性あり	0.18	0.72	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S50年06月	1,518	耐震性あり	0.48	0.75	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S50年06月	1,645	耐震性あり	0.10	0.72	補強済み
	武道場	屋体	S	1	H22年11月	414	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
臼井中学校	管理・普通教室棟	校舎	S	2	H23年05月	1,317	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	2	H24年03月	1,096	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S34年03月	529	耐震性あり	0.12	0.72	補強済み
白根北中学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H4年02月	2,071	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H4年02月	2,162	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	通路棟	校舎	R	3	H4年02月	178	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H9年03月	987	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H4年10月	1,231	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	S	2	H4年10月	195	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	2	H4年10月	356	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
味方中学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H2年07月	1,039	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H2年07月	2,755	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H3年03月	557	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	H4年03月	323	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H4年03月	1,581	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	2	H4年03月	462	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
月潟中学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H4年08月	1,847	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H4年08月	644	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	H4年08月	1,567	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H5年02月	499	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H5年08月	1,614	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	2	H5年08月	238	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市白根学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	S	1	H9年08月	587	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	共同利用施設・調理室	給食	S	1	H20年03月	1,388	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市月潟学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	S	1	H20年03月	633	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし