

『火災予防対策』できていますか？

新潟市北区内の産業廃棄物処理施設で、搬入された汚泥に危険物が含まれていたため、その処理中に火災が発生しました。類似火災の防止と安全のため、今一度下記項目について確認をお願いします。

チェック

1 物品の分別・選別はされていますか？

危険物容器、LPGボンベ、スプレー缶及びモバイルバッテリー等は処理作業中に火災が発生する危険性が高い物品です。他の廃棄物に紛れ込む可能性もありますので、処理を行う前の分別・選別に努めましょう。



チェック

2 廃棄物処理の適正化はされていますか？

山積みになっている廃棄物は、発熱蓄熱等による自然発火の危険性があります。集積方法をはじめ温度管理、換気、物品の種類及び量の適正化に努めましょう。



火災予防チェックシート

この内容も
チェック✓



喫煙は決められた場所で行うことを徹底する。



火災時、早期に対応ができるように消防訓練を実施する。
※初期消火訓練は下記参照



放火防止のため、夜間の施錠や定期的な巡回を実施する。



再確認も
大切!

消火器の取扱い要領を確認しましょう。



安全ピンを抜く

レバーを握る

※どこに設置されているか、設置場所もご確認ください。


※古い消火器は腐食している場合があります。定期的な点検・交換が必要です。



放射

なるほど!

屋内消火栓設備の取扱い要領を知っていますか?



① 起動ボタンを押す

③ 開閉バルブを操作する



④ 放水する

② ホースを伸ばす



まず防火
新潟市民の
合言葉

【 問合せ先 】

新潟市北消防署予防課予防調査係

TEL : 025-387-0119

FAX : 025-387-5114

