

配水管布施工標準仕様書 改定比較表

2021版 頁番号	現行 (2021)	改定後 (2022)
P 82	<p>4-2-2 耐摩板工 (5) 耐摩板の施工範囲</p> <p>①②とも㊦での離隔距離が30cm未満の場合、㊦の位置で30cm以上確保できる範囲まで耐摩板を巻く。</p>	<p>4-2-2 耐摩板工 (5) 耐摩板の施工範囲</p> <p>あくまで離隔距離を30cm以上確保することが原則であるが、障害物回避のため、やむを得ず、①②とも㊦での離隔距離を30cm未満とする場合は、㊦の位置で30cm以上確保できる範囲まで耐摩板を巻く。</p>