

令和5年10月10日

溶出量試験結果一覧表

(採取年月日) 5浄水場 令和5年7月24日  
 青山浄水場 令和5年9月11日  
 信濃川取水場  
 (検査機関) 一般財団法人新潟県環境分析センター

項目	単位	青山浄水場	阿賀野川浄水場	戸頭浄水場	巻浄水場	信濃川浄水場	満願寺浄水場	信濃川取水場	基準値
1 カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0004	0.01以下
2 全シアン	mg/L	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出されないこと
3 有機燐	mg/L	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出されないこと
4 鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
5 六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
6 砒素	mg/L	0.002	0.004	0.006	0.003	0.002	0.003	0.002	0.01以下
7 総水銀	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
8 アルキル水銀	mg/L	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出されないこと
9 PCB	mg/L	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出されないこと
10 ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
11 四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
12 クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1以下
15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1以下
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
18 トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下
19 テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01以下
20 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
21 チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
22 シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
23 チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
24 ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
25 セレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
26 ふっ素	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8以下
27 ほう素	mg/L	0.02	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.06	1以下
28 1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
29 銅									
30 ニッケル									
31 亜鉛 1M塩酸抽出法									
31 亜鉛 強酸分解法									

法令等	環境基本法:平成5年法律第91号 土壌の汚染に係る環境基準(別表):平成3年8月23日環告第46号
検定方法	水抽出法(風乾試料):平成3年8月23日環告第46号付表