



令和3年3月31日

## 老人デイサービスセンター月潟 年次業務報告書

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

指定管理者

会長 関 昭 一



- 添付書類・・・
- ①利用状況報告書
  - ②利用料金収納状況報告書
  - ③収支状況報告書
  - ④設備管理業務報告書
  - ⑤清掃業務(定期作業)報告書

## 令和2年度 利用状況報告書（延人数）

施設名 老人デイサービスセンター月潟  
 指定管理者名 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会

利用人数（人）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数	26	26	26	27	26	26	27	25	27	24	24	27	311 回
要介護	445	430	466	528	535	516	516	484	530	484	467	476	5,877 回
総合事業	54	47	55	57	49	59	66	62	78	58	64	66	715 回
認知症介護													
認知症予防													
基準該当生活介護	0	8	13	13	13	17	21	16	12	5	8	11	137 回
基準該当放課後等デイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回
合計	499	485	534	598	597	592	603	562	620	547	539	553	6729
利用者負担軽減措置者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回

※認知症介護・認知症予防の人数は市の指定を受けた施設のみ報告してください。

## 令和2年度 利用料金収納状況報告書

		請求件数	請求額	収入件数	収入額	未収入件数	未収入額
R02	4月利用分 (6月請求分)	55	802,711	55	802,711	0	0
	5月利用分 (7月請求分)	57	750,603	57	750,603	0	0
	6月利用分 (8月請求分)	55	785,863	55	785,863	0	0
	7月利用分 (9月請求分)	61	929,280	61	929,280	0	0
	8月利用分 (10月請求分)	65	984,675	65	984,675	0	0
	9月利用分 (11月請求分)	56	891,073	56	891,073	0	0
	10月利用分 (12月請求分)	61	939,985	61	939,985	0	0
	11月利用分 (1月請求分)	61	849,012	61	849,012	0	0
	12月利用分 (2月請求分)	62	994,894	62	994,894	0	0
	1月利用分 (3月請求分)	65	893,993	65	893,993	0	0
	2月利用分 (4月請求分)	60	832,281			60	832,281
	3月利用分 (5月請求分)	57	923,660			57	923,660
計		715	10,578,030	598	8,822,089	117	1,755,941

## 令和2年度 設備管理業務（定期作業）報告書

施設名 老人デイサービスセンター月湯

指定管理者名 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会

業務名		基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
消防設備管理業務	自動火災報知設備	機器点検：1回/6ヶ月総 合点検：1回/年				○		○						○	
	ガス漏れ警報装置					○		○						○	
	非常放送設備					○		○							○
	消火器具					○		○							○
	屋内消火栓設備等														
	誘導灯、誘導標識						○		○						○
	防火扉設備						○		○						○
	非常自家発電設備														
避難器具緩降器															
空調設備	2回/年				○		○			○					
冷熱源設備	GHP	2回/年				○		○			○				
	ボイラー（小型）	定期自主検査：1回/年													
	冷却塔	点検・清掃：1回/年 レジオネラ菌検査：浴場毎													
自家用電気工作物	日常点検：1回/月 定期点検：1回/年		○	○	○		○		○		○		○		
環境衛生管理業務	害虫駆除	6回/年													
	飲料水水質（残留塩素）	1回/週													
	飲料水水質（水質）	1回/6月													
	受水槽清掃	1回/年													
	レジオネラ（浴槽）	1回/年				○									
事務所	作業環境測定	1回/2月													
	機械換気設備定期点検	1回/2月													
	事務室照度測定	1回/6月													
浄化槽	水質検査	1回/年													
	保守点検	1回/1週～6月													
給水設備	1回/年									○					
排水設備	6か月ごとに1回														
昇降機	1回/月														
自動ドア	年3回 1回/4か月		○				○				○				
特定建築物定期点検	建築設備：1回/年 建築物：1回/3年 (前回実施年月日)														
その他															

※ 作業を実施した月に「○」、同一月に複数回の場合は「回数」

※ 再委託をしている場合は、委託事業者からの報告書を基に記載する。

### 総括・評価

設備管理に関しては、自動火災報知機・誘導灯・ボイラーなど通年での定期点検及び故障時には適宜修繕を行い適切に運営を行っています。

事務所・談話室・介護指導室の空調設備が経年劣化により故障。部品がなく修繕できず使用不可。

## 令和2年度 清掃業務（定期作業）報告書

施設名 老人デイサービスセンター月潟

指定管理者名 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会

部屋名等	作業名	基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
玄関ホール	床面ワックス等塗布	6回/年				○				○				
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
通路	床面ワックス等塗布	6回/年				○				○				
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
事務室	床面ワックス等塗布	12回/年				○				○				
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
男子トイレ	床面ワックス等塗布	6回/年				○				○				
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
女子トイレ	床面ワックス等塗布	6回/年				○				○				
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
休養室	床面ワックス等塗布	6回/年												
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
更衣室	床面ワックス等塗布	6回/年				○				○				
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
休憩室	床面ワックス等塗布	6回/年												
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
介護者教室	床面ワックス等塗布	6回/年												
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
日常動作訓練室	床面ワックス等塗布	6回/年												
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
厨房	床面ワックス等塗布	6回/年				○				○				
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
配膳室	床面ワックス等塗布	6回/年												
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
食堂	床面ワックス等塗布	6回/年				○				○				
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
脱衣室	床面ワックス等塗布	6回/年												
	外壁・窓ガラス内外の清掃	5回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
浴室	外壁・窓ガラス内外の清掃	6回/年												
	照明器具の清掃	1回/年												
	鼠害虫防除	2回/年							○					
全体	植栽	随時	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○

総括・評価

予定通り定期清掃は実施され、清潔が保たれています。  
浴室などは定期清掃以外に、適宜職員が清掃を実施しています。