事業報告　令和2年度（令和2年4月1日～令和3年3月31日）　岩室観光開発(株)

月　日	内　　容	備　　考
4月8日	電気設備（高圧受変電設備）の法定点検	県央電気保安協会
4月10日	新潟市ボイラー視察3名来館（今年度のボイラー改修の為）	公共建築第2課
4月20日～5月31日	新型コロナウイルス感染拡大防止による緊急事態宣言発出に伴う臨時休館	
4月29日	駐車場白線引き	全職員
5月28日	6月1日開業に向けてボイラーの試運転及び開業準備	全職員
5月29日	ボイラー点検	
6月3日	ボイラー改修工事打合せ（静閑荘）	公共建築第2課
6月11日	「よりなれ」水質検査（レジオネラ菌・大腸菌群）　結果異常なし	新潟県環境衛生研究所
6月19日	新潟市による建築物視察調査	公共建築第1課
6月23日	消防訓練　（通報・消火・避難訓練）	全職員
8月25日	「よりなれ」水質検査　浴槽水の遊離残留塩素濃度の指導あり（0.4~1.0mg/L以内）	新潟市保健所
10月27日	保健所立入検査「よりなれ」（水質検査・結果は全て基準値以内）	新潟市保健所
11月9日	消防訓練　（通報・消火・避難訓練）	全職員
12月10日	消防署立入検査	西蒲消防署岩室出張所
12月25日	消防用設備等点検	有坂電機
1月7日	浄化槽法定検査（105人槽・35人槽）　結果異常なし	新潟県環境衛生研究所
1月13日～1月27日	ボイラー改修工事の為臨時休館	白根設備
1月25日	消防計画書提出	西蒲消防署岩室出張所
3月25日	「よりなれ」水質検査（レジオネラ菌・大腸菌群）　結果異常なし	新潟県環境衛生研究所