

日付: Tue, 02 Jul 2024 19:07:39

件名: 園内の安全点検をお願いいたします。

市立保育施設長 様

日頃より、市立保育園・認定こども園の運営にご尽力いただき感謝申し上げます。

7/1（月）市立園で保育室の天井に設置してある扇風機の部品が落下する事案が発生しました。

- ・保育中、幼児保育室で園児が泥遊び支度に着替えた後、保育士と一緒に室内の一角に集まっていた。
- ・保育室天井中央に設置してある扇風機の部品（前面のカバー、羽根、羽根と前面カバーを留めるねじの部品、裏面カバーを留めるねじ2か所中の1本）が落下した。
- ・落下した場所に園児はおらず、けが人等はなかった。
- ・業者が確認したところ、羽根を留めるねじの部品が経年劣化のため、甘くなっていたことが原因だった。

また、令和6年3月には、市立園で天井付けスピーカーのプラスチック製カバーが落下するという事案が起きています。

- ・乳児室で、天井付けスピーカーのプラスチック製カバー（30cm四方）のビスが外れ、カバーが落下。園児は別スペースにいたため、けが人等はなかった。

扇風機、スピーカー等、落下するおそれがある設備について、ねじの緩みはないか等今一度点検と対応を行ってください。

日常の安全点検に加え、夏期に使用する器具や玩具などの再点検を行い、安全な保育環境を整えていただきますようお願いいたします。

新潟市こども未来部幼保支援課
幼児教育・保育グループ

TEL 025-226-1215
mail yohoshien@city.niigata.lg.jp