

下水道管路施設に対する緊急点検状況について

埼玉県八潮市において下水道管の破損に起因すると考えられる道路陥没が発生したことを受けて、本市が管理する下水道管路の緊急点検について、現在の状況と今後の予定についてお知らせします。

1. 点検対象路線

内径2m以上で整備後25年以上経過し、汚水が流入する未対策のコンクリート管（約3.2km）

2. 点検状況

（1）巡回目視による道路路面の点検

実施日： 令和7年2月3日（月）

点検結果：管路上の路面の異常は確認されませんでした。

（2）目視によるマンホール内部の点検

実施日： 令和7年2月5日（水）から13日（木）

点検結果：陥没につながる異常は確認されませんでした。



【点検状況 中央区網川原1丁目地内】

3. 今後の予定

空洞探査車による路面下空洞調査

現地調査実施予定日： 令和7年2月20日（木）から21日（金）

※現地調査後のデータ解析により異常が確認された場合は、管路内の詳細調査を実施予定

問い合わせ先

新潟市下水道部下水道管理センター維持管理課

担当：山口・中野

電話：025-281-9060（直通）